

# M STSKÝ Ú AD HLU ÍN

## odbor výstavby

Mírové nám stí 24/23, 748 01 Hlu ín

SPIS.ZN.: 34267/2014/OV/HE  
.J.: HLUC/36606/2014/OV/He  
VY IZUJE: Hermanová  
TEL.: 595020256  
FAX: 595043238  
E-MAIL: hermanova@hlucin.cz

Teplo Hlu ín, spol. s r.o.  
s. armády 1263/32  
748 01 Hlu ín

DATUM: 9.9.2014

## SOUHLAS

### S PROVEDENÍM OHLÁÜENÉHO STAVEBNÍHO ZÁM RU

M stský ú ad Hlu ín, odbor výstavby, jako stavební ú ad p ísluzný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jzích p edpis (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlázení stavebního zám ru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 20.8.2014 podala spole nost

"Teplo Hlu ín, spol. s r.o.", I O 25362747, s. armády 1263/32, 748 01 Hlu ín (dále jen "stavebník"), a na základ tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

### **v y d á v á s o u h l a s**

s provedením ohlázeného stavebního zám ru:

stavební úpravy podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona

**"Instalace kogenera ní jednotky do kotelny na ul. Cihelní"  
Hlu ín, Cihelní .p. 1490**

(dále jen "stavební zám r") na pozemku parc. . 3088/39 v katastrálním území Hlu ín.

### **Stavba obsahuje:**

- bude demontován stávající plynový kotel v etn kou ovodu a komínu
- bude provedena áste ná úprava stávající technologie tepelného zdroje v koteln . Instalace nové technologie (kapotované provedení kogenera ní jednotky) bude provedena uvnit stávajícího objektu plynové kotelny na pozemku parc. . 3088/39 v k.ú. Hlu ín. Ke kogenera ní jednotce bude p ívedeno plynové potrubí, p ívodní a vratné porubí vyvedení tepelného výkonu. Vyvedení tepelného výkonu bude napojeno na nový rozd lova /sb ra . Kogenera ní jednotka bude napojena na stávající kanalizaci objektu a na nový nerezový t ívrstvý tepeln ízolovaný spalinovod o pr m ru 160 mm.
- pro umíst ní nového zdroje tepla v prostoru stávající kotelny bude proveden nový Oelezobetonový sokl 1140 x 2880 x 450 mm pro umíst ní kogenera ní jednotky a Oelezobetonový základ 3000 x 3000 x 600 mm pro umíst ní akumulá ní nádoby o objemu 20 m<sup>3</sup>
- provoz kogenera ní jednotky bude jen v denní dob 6:00 . 22:00 hod.

**Ostatní podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace.**

### **Pou ení:**

Souhlas se doru uje stavebníkovi spolu s ov enou dokumentací nebo projektovou dokumentací a ztítkem obsahujícím identifika ní údaje o ohlázeném stavebním zám ru. Sou asn se souhlas doru í osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místn p ísluznému obecnímu ú adu, pokud není stavebním ú adem, se souhlas doru í spolu s ov enou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právní účinnosti dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlázeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Podle ustanovení § 122 stavebního zákona souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na předepsaném formuláři.

Iva Hermanová  
referent odboru výstavby

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle položky 18 odst. 4 byl vyměřen ve výši 500,- Kč.